



приказом МЗ КР
от 11 сентября 2013г.
№ 531

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
города БИШКЕК

САНИТАРНОЕ ПРЕДПИСАНИЕ

Код 9 № 50 "21" 01 20 20 г.

Руководителю, субъекту предпринимательства, (подчеркнуть) Директору Солошенко О.В.
наименование предприятия

ЦО Свердловского района
ведомственная принадлежность

В ходе санитарно-гигиенического обследования от "27" 1 20 20 г.

Эколога-экономический лицей № 65 ул. Гоголя, 59
наименование объекта и его местонахождение

Сан врач Агайдарова С.Д, п/ сан врача Манкатаева Э.А

совместно с представителями завхозом Козловой Е.П
должность и ФИО

В соответствии с Положением «О Департаменте профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики», утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 10 июня 2013г. № 319, в целях устранения выявленных нарушений предлагаю:

№	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Отметка о выполнении
1	Установить бытовые термометры во всех учебных классах, коридорах и фойе на высоте 0,8- 1,0 метров от пола	до 30.01.20 г и постоянно	
2	Соблюдать воздушно- тепловой режим во всех помещениях школы от + 18°C до 24 ° согласно требований приложения 6 п. 110 Сан Пин " Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях", утвержденный Постановлением Правительство Кыргызской Республики № 201 от 11.04.16г	с 28.01.20г и постоянно	
3	Соблюдать режим проветривания в учебных помещениях, проветривание проводить ежедневно и неоднократно во время больших перемен и между сменами, согласно требований приложения 6, Сан Пин " Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях", утвержденный Постановлением Правительство Кыргызской Республики № 201 от 11.04.16г.	с 28.01.20г и постоянно	

4	Проводить дезинфекцию использованных термометров. Готовить дез раствор согласно инструкции дезсредств	с 28.01.20г и постоянно	
5	Проводить утренний фильтр учащихся, с признаками ОРВИ направлять к участковому врачу	с 28.01.20г и постоянно	
6	Не принимать отсутствующих детей более 3х дней, без справки от участкового врача по месту жительства	с 28.01.20г и постоянно	
7	Провести дополнительное утепление окон в коридорах 1го, 2го и 3го этажа	до 30.01.20г	
8	Соблюдать сан- эпид режим на объекте	с 28.01.20г и постоянно	
9	Усилить дез режим в санузлах, влажную уборку проводить с применением моющих и дезсредств	с 28.01.20г и постоянно	

В случае несогласия с данными мероприятиями или сроками их выполнения Вам предоставляется право сообщить особое мнение в 3-х дневный срок после получения настоящего предписания по адресу

г Бишкек ул. Байтик- Баятыра 36 А тел. 51-10 17

В случае невыполнения указанных предложений к Вам будут применены меры административного воздействия согласно Кодекса Кыргызской Республики «О нарушениях»

Главный санитарный врач

Р. С. Сыдыгалиев

Ф.И.О.

г. Бишкек

административной территории

подпись

ПРЕДПИСАНИЕ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ (вручения) ПОЛУЧИЛ

Исп: Агайдарова С.Д., Манкатаева Э.А.

Козлова Э.П.